

التاريخ 2016/10/20

المحترمين ،،،

السادة: الإمارات لصناعة الالواح العازلة ش.ذ.م.م

الموضوع	نظام عزل حراري للاسقف و الجدران الخارجية و الداخلية غير الحاملة و للمباني الصناعية فقط Roof & Façade Cladding / Sandwich Insulated Panels / Cold Store Wall & Ceilings for non bearing walls and for industrial buildings
توصيف النظام	<p>يتكون نظام العزل الحراري المتكامل للاسطح من اسفل الى اعلى من (سطح معدني مدهون - عزل حراري PIR - سطح معدني مدهون) مقاوم للحريق</p> <ul style="list-style-type: none"> - EIP-CSP, EIP-HFW, EIP-TRP-40/333 and EIP-TRP-45/150 as Class 1 Wall and/or Ceiling Panels for Interior Use per FM Approvals Standard 4880, - EIP-HFW as Class 1 Wall and/or Ceiling Panels for Exterior Use per FM Approvals Standard 4881, - EIP-TRP-40/333 and EIP-TRP-45/150 as Class 1 Roof Panels per FM Approval Standard 4471, - FM Approvals Class: 4880, 4881 and 4471 - Approval Identification: 3046379 - EIP-CSP-55, EIP-CSP-80, EIP-CSP-100, EIP-CSP-120, EIP-CSP-140, EIP-CSP-150, EIP-CSP-170, EIP-CSP-200, - EIP-TRP-40/333-50, EIP-TRP-40/333-75, EIP-TRP-40/333-100, EIP-TRP-40/133-150, EIP-TRP-45/150-45, EIP-TRP-45/150-50, EIP-TRP-45/150-70, EIP-TRP-45/150-95 and EIP-TRP-45/150-145 - FM Approvals Class: 4881 - Approval Identification: 3055074

بالإشارة إلى المواصفات الفنية المقدمة من شركتكم نفيديكم بان النظام الخاص بكم (عزل حراري للجدران و الاسقف و الجدران الداخلية و

الخارجية) معتمد من بلدية دبي و لا مانع من استخدامه في إمارة دبي و ذلك طبقا للشروط التالية :

1. تطبيق المواصفات الموضحة بالكاتالوج والمقدمة لبلدية دبي و الموضحة بالتوصيف أعلاه.
2. استخدام مواد معتمدة من مختبر دبي المركزي ومعتمدة من الدفاع المدني بدبي.
3. إصدار شهادة ضمان لكل عملية والتي تتضمن استمرار كفاءة النظام العازل في العمل تحت الظروف الجوية للمنطقة لمدة لا تقل عن 15 سنة.
4. يجب أن تكون مقاومة الجدران عند التفاصيل المعمارية و الفتحات بنفس المقاومة للنظام كاملا ولا يجوز إضافة أي فتحات أو تشكيلات تتضمن الثقب و القطع إلى النظام في الموقع من شأنه إضعاف مقاومته على مقاومة الحريق و الدخان .
5. في حالة وجود أي ضرورة لإجراء أي أعمال حسب البند السابق يجب تقديم هذه التفاصيل للاعتماد شأنها شأن النظام الأصل و خلاف ذلك يتحمل صاحب النظام المسؤولية القانونية الكاملة .
6. الاعتماد ساري المفعول لمدة سنة ميلادية واحدة ينتهي في 2017/10/19 على أن يتم إعادة تقييمه لسنة جديدة على ضوء التقييم الفعلي لسابقة العمل .
7. استخدام مواد مطابقة للتعاميم ذات الصلة (186 و 215).
8. ضرورة تقديم المخططات من خلال مكتب هندسي معتمد في إمارة دبي وذلك للحصول على رخصة بناء.
9. تعتبر هذه الموافقة لاغية في حال ظهور أو إصدار شروط جديدة تتنافى مع الشروط و المواصفات الفنية و التي اعتمد النظام بناء عليها .